

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Schulzentrum Passau

Betreiber

Stadtwerke Passau

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020 **0,00**

Berechnet nach FW 309-1:2021

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020 **0,20**

nach Kappung und EE-Bonus (nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020 **0 g/kWh**

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Jahre 2019-2021

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 19.09.2032

Ausgestellt am 19.09.2022 von

AGFW-Gutachter Nr. FW 609-179
Dipl.-Kfm. (Univ.)
Dipl.-Ing. (FH)
Michael Schwarz



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR