

BESCHEINIGUNG

über die energetische Bewertung nach
FW 309 Teile 1 und 7

Wärme-Versorgungssystem

Fernwärmenetz Bahnhofstrasse Passau

Betreiber

Stadtwerke Passau

Der Gutachter bescheinigt dem Versorgungsnetz
folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor:

fP nach § 22 Absatz 2, GEG 2020

0,00

Berechnet nach FW 309-1:2021

fP nach § 22 Absatz 3, GEG 2020

0,21

nach Kappung und EE-Bonus

(nach GEG zu verwenden)

Emissionsfaktor CO₂-Äquivalent:

fCO₂eq. nach Anlage 9 Nr. 1c, GEG 2020

0 g/kWh

Berechnet nach FW 309-1:2021

Datenbasis: Jahre 2018-2020

Diese Bescheinigung ist gültig bis zum 02.05.2032

Ausgestellt am 02.05.2022 von

AGFW-Gutachter Nr. FW 609-179
Dipl.-Kfm. (Univ.)
Dipl.-Ing. (FH)
Michael Schwarz



B I S R
Beratende Ingenieure
Michael Schwarz &
Martin Reuter GbR